

Wałbrzych dn. 21.12.2017r.

Zapytanie ofertowe 9/2017

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy zadania pn. :

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Władysława Orkana nr 13 w Wałbrzychu, w ramach projektu „Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Długosza 4, Władysława Orkana 12, Władysława Orkana 13 w Wałbrzychu”.

W nawiązaniu do pisma Zakładu Ogólnobudowlanego „BUD-MICH” Krzysztof Michalak z dnia 19.12.2017r., Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. informuje o pytaniach jakie uwzględniono w w/w piśmie oraz o odpowiedzi jakie udzielono w porozumieniu z projektantem:

- Ad.1. Przewidziano przeszycia ścian na całej wysokości ściany tj. 12m.
- Ad.2. W kalkulacji kosztów inwestycji należy uwzględnić uzupełnienie skorodowanej cegły w dolnej części elewacji oraz ubytków brakującej cegły.
- Ad.3. W kalkulacji kosztów należy uwzględnić wymianę - naprawę spękanych nadproży okiennych.
- Ad.4. W kalkulacji należy uwzględnić wynianę – naprawę, uszkodzonych elementów przybudówki.
- Ad.5. Wykonanie instalacji deszczowej nie zostało uwzględnione w opracowaniu projektowym.
- Ad.6. Pomieszczenia strychowe zostaną uprzątnięte przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych.
- Ad.7. Wykonanie kanalizacji sanitarnej nie wchodzi w zakres prac termomodernizacyjnych stanowiących przedmiot zamówienia.
- Ad.8. W ramach przedmiotu zamówienia należy dokonać docieplenia stropu pomiędzy mieszkaniem, a częścią strychową tak jak przewiduje dokumentacja techniczna. Część strychowa wchodzi z skład mieszkania ale pełni funkcję pomieszczenia gospodarczego dlatego należy zapewnić dostęp do tego pomieszczenia poprzez montaż wyłazu na strych
- Ad.9. Komórki lokatorskie nie zostały przewidziane do remontu i nie są objęte opracowaniem projektowym.

PROKURENT
Dyrektor ds. Eksploatacji

Wiesław Urbański

PROKURENT

Maciej Zięba